

Питање 3

Предмет: Захтев додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.8/19

Поштовани,

Молимо Вас појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга бр. 8/19 Годишњи ремонт трафо станица

У Техничкој спецификацији, на страни 5 конкурсне документације (поглавље: III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ УСЛУГЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.) специфицирано је 7 трафо станица и наведено је: „Количина: 7 трафо станица и 8 енергетских трафоа“, а у поглављу VII Образац понуде са структуром цена, у табели на страници 25 конкурсне документације (5 Опис предмета набавке: Годишњи ремонт трафо станица) је наведено 8 трафо станица. Трафо станица која се наводи у Техничкој спецификацији , а не наводи се у табели у поглављу VII Образац понуде са структуром цена је „Манђелос“, ЕД Сремска Митровица




Питање 1: Који је тип трафо станице из табеле на страници 25 конкурсне документације под редним бројем 4. („Манђелос“, ЕД Сремска Митровица), колико има енергетских трансформатора и којих су снага?

Питање 2: Обзиром да се не слаже дати број трафо станица у Техничкој спецификацији и Образац понуде у конкурсној документацији, да ли је потребно извршити радове годишњег ремонта на трафо станици „Манђелос“, ЕД Сремска Митровица?

Одговор:

1.Тип трафо станице „Манђелос“, ЕД Сремска Митровица је стубна трафо станица, снаге 160 KVA – 1 комад.

2.Потребно је извршити услугу годишњег ремонта трафо станице „Манђелос“, ЕД Сремска Митровица

	Састав	Име и презиме	Потпис
1.	Члан	Сања Ковачевић	
	Заменик	Светлана Ђукић	
2.	Члан	Никола Тејић	
	Заменик	Дражен Риђошић	
3.	Члан	Владимир Нахајовски	
	Заменик	Владан Миловановић	